



Le réseau
de transport
d'électricité

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre contribution qui sera intégrée au bilan de la concertation.

Pour rappel, il est prévu dans le projet de schéma Auvergne Rhône-Alpes soumis à la concertation de développer les capacités réservées pour l'accueil des énergies renouvelables du poste de Nyons de 55,8MW supplémentaires. Afin de diminuer les longueurs des raccordements HTA qui restent à la charge des producteurs, la création d'un poste source 63/20kV sur le territoire des Baronnies a été étudiée. Cette stratégie n'a pas été retenue à ce stade dans le projet de schéma mis en concertation en raison d'un rapport 'coût / MW d'EnR raccordé' supérieur à 1 M€ / MW jugé trop important.

A l'issue de la concertation, avec l'éclairage de l'ensemble des contributions, le bilan qui sera réalisé pourra confirmer ou faire évoluer les orientations proposées pour le schéma afin de permettre le raccordement des EnR tout en veillant à maintenir un coût acceptable pour la collectivité.

Bonne journée,
L'équipe S3REnR AuRA